

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.:
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: jentejanssens2000@gmail.com



ProKo.: LS01
Verslagnr.: 6610424
Voorl. verslagnr.:
Datum: 16/12/2025

Klant / Opdrachtgever:

JENTE JANSSENS
KERSTMISSTRAAT 12
3580 BERINGEN

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE

INSTALLATIE OP LS OF ZLS

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-bezoeker:** 609 SCHEEPERS BRAM
Eigenaar/beheerder/uitbater: **Naam:** JENTE JANSSENS **Adres:** KERSTMISSTRAAT 12 3580 BERINGEN
Installateur/verantw. werk: **Naam:** JENTE JANSSEN **Adres:** KERSTMISSTRAAT 12 3580 BERINGEN **B.T.W.:**
Adres installatie: JENTE JANSSENS KERSTMISSTRAAT 12 BERINGEN 3580 **Private HS-cabine:** NEE
Type installatie: wooneenheid **Toestel/Install. ID:**
EAN nr.: 541 449 206 001 627 014 **Netbeheerder:** Fluvius **Teller nr.:** **Nachtteller nr.:**

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: gelijkvormigheidscontrole ná ingebruikname belangrijke wijziging/uitbreiding (afd.6.4)

controlebezoek (hfst. 6.5)

Installatie datum: ☒ < 01/10/1981 ☐ ≥ 01/10/1981 en < 01/06/2020 ☐ ≥ 01/06/2020 en < 01/06/2023 ☒ ≥ 01/06/2023 ☒ ≥ 01/03/2025

Afwijkingen: deel 8: nvt en onderafd. 6.5.8.1, punt: 3 (1: extra Diff.; 2: contactdozen; 3: ruimtes bad/douche)

Datum: 12/12/2025

Volgende controle binnen 300 **maand of uiterlijk vóór** 31/12/2050

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig	Aansluiting: ondergronds	Wachtbuis: geplaatst	Isolatieplaat: aanwezig
Nom. spanning: 3N400V	Max. beveiliging: 40A	Hoofdbeveiliging: aut. 4p 25A	Alg. scheidingsschak.: aut.maatschappij
Meter-bordverbinding:	kabeltype: XGB	aantal geleiders: 4	doorsnede: 10 mm ²
Voedingsbekabeling:	kabeltype: EXVB	aantal geleiders: 4	doorsnede: 10 mm ²
Aardverbinding: aard:	individueel	bereikbaarheid: in orde	
Aardelektrode: type:	pen	sectie: 16 mm ²	
Diff. schakelaar: algemene:	4p 40A/300mA	bijkomende: 3x 2p 40A/30mA+ 2p 40A/300mA	
Eëndraadschema en situatieplan:	zie bijlage	referentie:	
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan:	in orde	Staat vast of - opgesteld materieel:	in orde
Aanwezige bijzondere installaties:	☐ PV ☐ zwembad ☐ sauna	☐ voeding elektrisch voertuig	☐ -
Nog niet geplaatst:	☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V.	☐ verlichting	☐ -
	☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd -	☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding	
Aantal borden: 1	Aantal eindstroombanen, incl reserve:	32	

Zie schema's in bijlage.

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 5,22 MOhm	Spreidingsweerstand: 23 Ohm
Testknop diff.schak.: in orde	Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde	onrechtstreekse aanraking: in orde
Bescherming tegen overstroom: in orde	Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I: in orde

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N	geen
I	geen

BESLUIT

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.
De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.
De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,



De

agent-onderzoeker

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf